



NEPRI-6003 电动摇控电极可调绝缘杆耐压试验支架

依据标准：DL/T 1476-2015/ DL/T 976-2017

一、概述

NEPRI-6003 电动摇控电极可调绝缘杆耐压试验支架是按照国标 DL/T1476-2015《电力安全工器具预防性试验规程》的要求的基础上研制而成，本产品各项指标均符合国标的要求。可以按《规程》要求对绝缘杆进行绝缘耐压试验，产品适用于所有与电力相关行业。

二、主要技术指标

| | | | | |
|----------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 环境温度 | -10℃-40℃ | | | |
| 湿度 | ≤90%RH，不结露、仪器不闪烁 | | | |
| 连续运行时间 | 可连续 | | | |
| 支架高度（mm） | 长 70cmx100cm 宽 x950cm 高 | 长 90cmx100cm 宽 x125cm 高 | 长 130cmx120cm 宽 x155cm 高 | 长 210cmx120cm 宽 x220cm 高 |
| 试验数量 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 最高耐压 | 50KV | 100KV | 150KV | 200KV |
| 缠绕电极 | 导电海绵 | 导电海绵 | 导电海绵 | 导电海绵 |
| 重量（kg） | 20 | 25 | 30 | 35 |

三、仪器成套性

| 序号 | 品名 | 数量 |
|----|-----------|-------|
| 1 | 试验支架 | 1 套 |
| 2 | 地线 | 1 根 |
| 3 | 高压线 | 1 根 |
| 4 | 产品说明书 | 1 份 |
| 5 | 产品合格证、保修卡 | 各 1 份 |
| 6 | 出厂检测报告 | 1 份 |

四、产品图片

